



171012050507



百斯特检测
Best Test

检 测 报 告

编号: H2508025

样品名称:

废水

委托单位:

南京瑞固聚合物有限公司

检测类别:

委 托 检 测

江苏省百斯特检测技术有限公司

二〇二五年八月二十三日

检验检测专用章

地址: 江苏省南京市江宁区神舟路 37 号创智产业园 A 栋 3 楼
检测咨询电话: 025-85200088、85200188、85200988、52880988

网址: www.jsbstjc.com
实验室电话: 025-52889788

第 1 页 共 5 页



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

检测报告

委托单位	南京瑞固聚合物有限公司	联系人	戴同传
地 址	南京化学工业园区普桥路 169 号	联系电话	13814016425
检测单位	江苏省百斯特检测技术有限公司	采样人员	李晨、李轩
采样日期	2025.08.13	检测周期	2025.08.13~2025.08.23
检测内容	见附表		
检测依据	见附表		
主要检测分析 仪器	见附表		
检测结果	见下页		

编制: 陈慧强

审核: 冯明

签发: 李晨

检测机构 (章)
江苏省百斯特检测技术有限公司
签发日期 2025 年 8 月 23 日
检验检测专用章

编号: H2508025

表 1: 废水检测结果

采样日期	采样点位	检测项目	单位	检测结果			《污水综合排放标准》 GB 8978-1996 表 4 三级
				①	②	③	
2025.08.13	废水总排口处理前	悬浮物	mg/L	30	/	/	/
		化学需氧量	mg/L	758	/	/	/
		五日生化需氧量	mg/L	198	/	/	/
		总氮	mg/L	215	/	/	/
		总磷	mg/L	24.6	/	/	/
		石油类	mg/L	34.4	/	/	/
		氨氮	mg/L	135	/	/	/
		阴离子表面活性剂	mg/L	0.179	/	/	/
	废水总排口处理后	悬浮物	mg/L	29	31	33	400
		化学需氧量	mg/L	377	364	358	500
		五日生化需氧量	mg/L	97.2	97.6	94.8	300
		总氮	mg/L	7.53	7.67	7.50	70
		总磷	mg/L	0.78	0.79	0.77	8
		石油类	mg/L	7.82	7.87	7.98	20
		氨氮	mg/L	2.80	2.86	2.75	45
		阴离子表面活性剂	mg/L	0.054	0.058	0.056	20
备注	1、废水总排口处理前样品性状描述: 绿色、浑浊、无臭、无浮油; 2、废水总排口处理后样品性状描述: 浅黄、微油、无臭、无浮油; 3、氨氮、总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015 表 1 B 级排放标准。						



样品名称	检测项目	检测标准(方法)名称	编号(含年号)	仪器名称	仪器型号	仪器编号
废水	化学需氧量	水质化学需氧量的测定重铬酸盐法	HJ 828-2017	滴定管(酸式)	25ml	EQ-2-JB01
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法	HJ 505-2009	生化培养箱	BSP-250	EQ-2-J022
				溶解氧测定仪	PSJ-605F	EQ-2-J066
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法	GB/T 11901-1989	电热鼓风干燥箱	766-3A	EQ-2-J004
				电子天平	FA1004N	EQ-2-J038
	氨氮	水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	紫外可见光分光光度计	UV752	EQ-2-J081
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫 外分光光度法	HJ 636-2012	紫外可见光分光光度计	UV752	EQ-2-J081
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	GB/T 11893-1989	紫外可见光分光光度计	UV752	EQ-2-J008
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外 分光光度法	HJ 637-2018	红外分光测油仪	OIL480 型	EQ-2-J007
	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝 分光光度法	GB/T 7494-1987	紫外可见光分光光度计	UV752	EQ-2-J009

报告结束

