



171012050507



检 测 报 告

编号: H2507050-1

样品名称:

雨水

委托单位:

南京瑞固聚合物有限公司

检测类别:

委 托 检 测

江苏省百斯特检测技术有限公司

二〇二五年八月六日

地址: 江苏省南京市江宁区神舟路 37 号创智产业园 A 栋 3 楼
检测咨询电话: 025-85200088、85200188、85200988、52880988

网址: www.jsbstjc.com
实验室电话: 025-52889788

第 1 页 共 5 页



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

检 测 报 告

委托单位	南京瑞固聚合物有限公司	联系人	戴同传
地 址	南京化学工业园区普桥路 169 号	联系电话	13814016425
检测单位	江苏省百斯特检测技术有限公司	采样人员	李轩、李晨
采样日期	2025.07.31	检测周期	2025.07.31~2025.08.06
检测内容	见附表		
检测依据	见附表		
主要检测分析 仪器	见附表		
检测结果	见下页		

编 制: 陈静

审 核: 李

签 发: 李

检测机构 (章) 

签发日期 2025 年 8 月 16 日

检测专用章



编号: H2507050-1

表 1: 雨水检测结果

采样日期	采样点位	检测项目	单位	检测结果		
				①	②	③
2025.07.31	雨水排口	悬浮物	mg/L	12	12	13
		化学需氧量	mg/L	14	12	15
备注	样品性状描述: 无色、透明、无臭、无浮油。					



编号: H2507050-1
附表: 检测依据及仪器

样品名称	检测项目	检测标准 (方法)	名称	编号 (含年号)	仪器名称	仪器型号	仪器编号
雨水	化学需氧量	水质	化学需氧量的测定 重铬酸盐法	HJ 828-2017	滴定管 (酸式)	25ml	EQ-2-JB01
	悬浮物	水质	悬浮物的测定 重量法	GB/T 11901-1989	电热鼓风干燥箱	766-3A	EQ-2-J004
					电子天平	FA1004N	EQ-2-J038

报告结束

