



231012341460



检 测 报 告

编号: H2506066-1

样品名称:

雨水

委托单位:

南京瑞固聚合物有限公司

检测类别:

委 托 检 测



江苏省百斯特检测技术有限公司

二〇二五年七月六日



地址: 江苏省南京市江宁区神舟路 37 号创智产业园 A 栋 3 楼

网址: www.jsbstjc.com

检测咨询电话: 025-85200088、025-85200188、025-85200988、025-52880988、025-52889788

第 1 页 共 4 页



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App


编号: H2506066-1


检测报告

委托单位	南京瑞固聚合物有限公司	联系人	戴同传
地 址	南京化学工业园区普桥路 169 号	联系电话	13814016425
检测单位	江苏省百斯特检测技术有限公司	采样人员	张广全、李晨
采样日期	2025.06.29	检测周期	2025.06.29~2025.07.06
检测内容	见附表		
检测依据	见附表		
主要检测分析 仪器	见附表		
检测结果	见下页		

编制: 

审核: 

签发: 





编号: H2506066-1

表 1: 废水、雨水检测结果

采样日期	采样点位	检测项目	单位	检测结果		
				①	②	③
2025.06.29	雨水排口	化学需氧量	mg/L	12	14	12
		悬浮物	mg/L	9	8	11
备注	雨水排口样品性状描述: 无色、微浑。					

附表 2: 检测依据

样品名称	检测项目	检测标准(方法)名称	编号(含年号)	仪器名称	仪器型号	仪器编号
雨水	化学需氧量	水质化学需氧量的测定重铬酸盐法	HJ 828-2017	滴定管(酸式)	25ml	EQ-2-JB01
	悬浮物	水质 悬浮物的测定重量法	GB/T 11901-1989	电热鼓风干燥箱	766-3A	EQ-2-J004
				电子天平	FA1004N	EQ-2-J038

报告结束

